



**ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Чехова ул, д.5, г. Ярославль, ГСП, 150054, телефон / факс (4852) 20 60 32

**ПРЕДПИСАНИЕ № 1291-06-12**

г. Ярославль  
(место составления)

«05» октября 2016 г.

Выдано на основании акта от 05.10.2016 года № 1291-06-12

**ООО «Заволжская управляющая компания»**

**150510, ЯО, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40**  
(наименование проверяемого юридического лица, адрес, телефон)

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя)

Место проведения проверки  
(адрес объекта инспектирования):

150539

ЯО

(почтовый индекс)

(город)

Ярославский р-н  
(район)

р.пос. Лесная Поляна  
(уллица)

д.№ 24  
(дом)

Приказ о проведении проверки: приказ директора  
Департамента государственного жилищного контроля от 21.09.2016 № 06-1375

№	Установленные факты нарушений лицензионных требований (п.3 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110), требований, предусмотренных ч. 2.3. ст. 161 ЖК РФ, выразившиеся в нарушении требований Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, установленных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, (далее – Правила).	Подлежащие исполнению мероприятия и работы	Срок исполнения
1	Не обеспечено соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) температуры горячей воды в точках водоразбора квартиры №26 д.№24 раб.пос. Лесная Поляна Яр. р-на ЯО, которая на момент проверки 27.09.2016 составила – «+34,2°C», что является нарушением пункта 5 раздела 2 Приложения № 1 Правил.	Обеспечить соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) температуры горячей воды в точках водоразбора квартиры №26 д.№24 раб.пос. Лесная Поляна Яр. р-на ЯО в соответствии с п.5 раздела 2 Приложения №1 Правил.	01.11.2016

Информацию об исполнении настоящего предписания с приложением необходимых документов, подтверждающих устранение нарушений, представить не позднее трех суток по истечении указанного в предписании срока в ДГЖН ЯО по адресу: 150054, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 5. Контактный телефон/факс: 78-56-88. За невыполнение в установленный срок данного предписания в соответствии со статьёй 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях граждане, должностные, юридические лица несут административную ответственность.

Главный специалист –  
Государственный жилищный инспектор ЯО:

*Наталия Царева Наталья Юрьевна*  
(Ф.И.О.)

М.П.