



**ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Чехова ул., д.5, г. Ярославль, ГСП, 150054, телефон / факс (4852) 20 60 32

**ПРЕДПИСАНИЕ № 74-06-05**

г. Ярославль  
(место составления)

«04» февраля 2016 г.

Выдано на основании акта от 04.02.2016 года № 74-06-05

«ООО «Заволжская управляющая компания»

Проверяющий (личное имя, фамилия, отчество, должность руководителя)

Место проведения проверки  
(адрес объекта инспектирования):

(почтовый индекс):

Ярославский р-н, п. Заволжье  
(город)

бран

улица

дом

дом 10 кв. 9

квартира

Приказ о проведении проверки: приказ директора  
Департамента государственного жилищного контроля от 20.01.2016 №72- 06

№	Установленные факты нарушений лицензионных требований (п.3 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110), требований, предусмотренных ч. 2.3. ст. 161 ЖК РФ, выражавшиеся в нарушении требований Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, установленных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, (далее – Правила)	Подлежащие исполнению мероприятия и работы	Срок исполнения
1	Не обеспечено соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.2.2645-10) температурного уровня коммунальной услуги «отопление» (на момент проведения проверочных мероприятий температура внутреннего воздуха в кв. 9 составляла в жилой комнате +18,2°C, в ванной комнате +17,2°C, в кухне +17,7°C), что является нарушением пункта 15 раздела 6 Приложения № 1 Правил.	Обеспечить соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.2.2645-10) температуры внутреннего воздуха в кв. 9 д. 10 пос. Заволжье Ярославского района в соответствии с п.15 раздела 6 Приложения №1 Правил.	15.03.2016

Информацию об исполнении настоящего предписания с приложением необходимых документов, подтверждающих устранение нарушений, представить не позднее трех суток по истечении указанного в предписании срока в ДГЖН ЯО по адресу: 150054, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 5. Контактный телефон/факс: 78-56-84. За невыполнение в установленный срок данного предписания в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях граждане, должностные, юридические лица несут административную ответственность.

Государственный жилищный инспектор ЯО:



Залата С.В.

С.В.  
04.02.16

119  
04 02 16