



**ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Чехова ул, д.5, г. Ярославль, ГСП, 150054, телефон / факс (4852) 20 60 32

**ПРЕДПИСАНИЕ № 1292-06-12**

г. Ярославль  
(место составления)

«14» октября 2016 г.

Выдано на основании акта от 14.10.2016 года № 1292-06-12

**ООО «Заволжская управляющая компания»**

**150510, ЯО, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40**

(наименование проверяемого юридического лица, адрес, телефон)

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя)

Место проведения проверки

(адрес объекта инспектирования):

150539

(почтовый индекс)

ЯО

(город)

Ярославский р-н

(район)

р.пос. Лесная Поляна

(улица)

д.№ 23

(дом)

Приказ о проведении проверки: приказ директора

Департамента государственного жилищного контроля от 26.09.2016 № 06-1388

| № | Установленные факты нарушений лицензионных требований (п.3 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110), требований, предусмотренных ч. 2.3. ст. 161 ЖК РФ, выразившиеся в нарушении требований Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, (далее – Правила). | Подлежащие исполнению мероприятия и работы  | Срок исполнения |
|---|--|---|-----------------|
| 1 | Не обеспечено соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) температуры горячей воды в точках водоразбора квартиры №26 д.№23 раб.пос. Лесная Поляна Яр. р-на ЯО, которая на момент проверки 27.09.2016 составила – «+33°С», что является нарушением пункта 5 раздела 2 Приложения № 1 Правил.  | Обеспечить соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) температуры горячей воды в точках водоразбора квартиры №26 д.№23 раб.пос. Лесная Поляна Яр. р-на ЯО в соответствии с п.5 раздела 2 Приложения №1 Правил. | 14.11.2016      |

Информацию об исполнении настоящего предписания с приложением необходимых документов, подтверждающих устранение нарушений, представить не позднее трех суток по истечении указанного в предписании срока в ДГЖН ЯО по адресу: 150054, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 5. Контактный телефон/факс: 78-56-88. За невыполнение в установленный срок данного предписания в соответствии со статьей 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях граждане, должностные, юридические лица несут административную ответственность.

Главный специалист –

Государственный жилищный инспектор ЯО:

*Царева Наталья Юрьевна*  
(подпись) Царева Наталья Юрьевна  
(ф.и.о.)

М.П.